






結線図

注) 部品欄の< >は17A-8C7の仕様である。

品番	漏電遮断器
17A-8C6	60A
17A-8C7	75A

1 1	リード線(幹線)			IV14sq <HIV14sq>	(2 2)	端子カバー		2	—
1 0	2ヶロコンセント(接地付き)	8	—	—	2 1	アース線		2	□ L1=200mm L2=50mm(渡り用)
9	安全ブレーカ	8	2PIE20A	2 0	丸形圧着端子	C1100T	1 5	丸(2-4)	
8	漏電遮断器	1	3P2E 60A<75A> OC付	1 9	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	2	4.1×40 光沢クロメートめっき	
7	(+)-トラスタッピンねじ	SWRM	6	4×14 光沢クロメートめっき	1 8	丸形圧着端子	C1100T	3	丸(14-6S) <丸(14-8)> 丸(1.25-6) <丸(1.25-8)>
6	ボード	ベニア	1	530×387×15	1 7	丸形圧着端子	C1100T	1	丸(1.25-6) <丸(1.25-8)>
5	底面基台	ABS	1	—	1 6	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	1 6	3.5×28 光沢クロメートめっき
4	側面基台	ABS	1	—	1 5	十字穴付皿タッピンねじ	SWRM	1 6	3.5×16 三価クロメートめっき
3	取っ手カバー	ABS	2	—	1 4	IV線			φ2mm
2	右カバー	ABS	1	—	1 3	絶縁キャップ	S-PVC	2 1 2 1	V-22(赤・黒) V-38(白) P22 P38
1	左カバー	ABS	1	—	1 2	圧着スリーブ	C1100T		
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図			
尺度	品名	屋外電力用仮設ボックス	
1/8		17A-8C6 17A-8C7	
第三角法	図番	WB23471F 	

未来工業株式会社