




品番	漏電遮断器
17A-8C6TW	60A
17A-8C7TW	75A

1 3	圧着スリーブ	C1100T	2 1	P22 P38	(2 4)	端子カバー		2	—
1 2	リード線(幹線)			IV14sq (HIV14sq)	2 3	ケーブルブッシング	NBR	2	φ42用
1 1	2ヶロコソント(接地付き)		8	—					
1 0	固定端子台		1	6P60A (90A)	2 2	丸形圧着端子	C1100T	1 5	丸(2-4)
9	安全ブレーカ		8	2P1E20A					
8	漏電遮断器		1	3P2E 60A (75A) 0C付	2 1	アース線		2	2sq
7	(十一)トラスタッピンねじ	SWRM	6	4×14 光沢クロメートめっき	2 0	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	2	3.8×28 光沢クロメートめっき
6	ボード	ベニア	1	530×387×15	1 9	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	2	4.1×40 光沢クロメートめっき
5	底面基台	ABS	1	—	1 8	丸形圧着端子	C1100T	1 5 (9) (6)	丸(14-6) (丸(14-8))
4	側面基台	ABS	1	—	1 7	十字穴付き丸木ねじ	SWRM	1 6	3.5×28 光沢クロメートめっき
3	取っ手カバー	ABS	2	—	1 6	十字穴付皿タッピンねじ	SWRM	1 6	3.5×16 三価クロメートめっき
2	右カバー	ABS	1	—	1 5	I V線			φ2mm
1	左カバー	ABS	1	—	1 4	絶縁キャップ	S-PVC	各5 各1 1	V-14(赤、白、黒) V-22(赤、黒) V-38(白)
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	屋外電力用仮設ボックス 1 7 A - 8 C 6 T W 1 7 A - 8 C 7 T W
1 / 8		
第三角法	図番	W B 2 4 4 7 1 D 
未来工業株式会社		