





備考

- 1) 機器取付用ねじ溝は、幅2.8mm深さ7.5mm。
- 2) 推奨する機器取付用ねじの呼びは3.5~4mm。
- 3) ケーブル挿入口 A の形状は当社プラモール2号に同じ。
- 4) ケーブル挿入口 B の形状は当社PF管の呼び16に同じ。(差込時の抜け止め付き)

2	ヨーク付磁石	フェライト	4	ヨーク材質SPCC 三価クロメートめっき
1	本体	ABS	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	取付自在板 (ヨーク付磁石付)	
2/3		B P F - G 1 K	
第三角法	図 番	W P 2 0 5 7 1 B 3 	

未来工業株式会社